令和5年度　地下水（A地点）水質測定結果

採取日		4月21日	5月23日	6月16日	7月21日	8月18日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日	基準値
結果が得られた日	単位	5月17日	10月24日	10月24日	10月24日	9月8日	10月3日	11月9日	12月11日	1月9日	1月26日	3月6日	3月29日	
塩化物イオン	ms／m	21	24	16	17	13	19	25	26	19	15	16	32	－
電気伝導率	mg／L	25	28	21	21	19	21	25	23	21	18	19	26	－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
クロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下

採取日		－	－	6月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値
結果が得られた日	単位	－	－	10月24日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下

地下水（B地点）水質測定結果

採取日		4月21日	5月23日	6月16日	7月21日	8月18日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月19日	基準値
結果が得られた日	単位	5月17日	10月24日	10月24日	10月24日	9月8日	10月3日	11月9日	12月11日	1月9日	1月26日	3月6日	3月29日	
塩化物イオン	ms／m	15	18	11	16	11	7.8	8	11	11	12	12	11	－
電気伝導率	mg／L	28	30	19	24	24	20	21	22	24	23	24	23	－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
クロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下

採取日		－	－	6月16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値
結果が得られた日	単位	－	－	10月24日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下