令和6年度　放流水水質測定結果

採取日		4月16日	5月21日	6月21日	7月9日	8月23日	9月17日							基準値
結果が得られた日	単位	4月30日	6月6日	7月10日	7月24日	9月26日	10月4日							
水素イオン濃度（PH）	－	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4							5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	3	2.3	2.1	0.9	1.9	1.5							60以下
化学的酸素要求量（COD）	mg／L	4.5	4.5	4	4.2	5.6	5.2							－
浮遊物質量（SS）	mg／L	1.2	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0							60以下
窒素含有量（T-N）	mg／L	16	19	17	15	19	17							120以下
リン含有量（T-P）	mg／L	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	0.03							16以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－	－	－							5以下
〃　（動植物油脂類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－	－	－							30以下
フェノール類含有量	mg／L	－	－	＜0.025	－	－	－							5以下
銅含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							3以下
亜鉛含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							2以下
溶解性鉄含有量	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							10以下
溶解性マンガン含有量	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							10以下
クロム含有量	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							2以下
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.1	－	－	－							15以下
大腸菌群数	個／cm3	－	－	＜30	－	－	－							3,000以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.003	－	－	－							0.1以下
シアン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							1以下
有機リン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							1以下
鉛及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
六価クロム化合物	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							0.5以下
ひ素及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－							0.005以下
アルキル水銀化合物	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－							検出されないこと
PCB(ポリ塩化ビフェニル）	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－							0.003以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.1以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－							0.1以下
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.025	－	－	－							0.2以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－							0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－							1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－							3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.006	－	－	－							0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.02以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.006	－	－	－							0.06以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.003	－	－	－							0.03以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－							0.2以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
セレン及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
ほう素及びその化合物	mg／L	－	－	＜1	－	－	－							50以下
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物	mg／L	－	－	7.1	－	－	－							200以下
1,4-ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.05	－	－	－							0.5以下

採取日		－	－	6月21日	－	－	－							基準値
結果が得られた日	単位	－	－	7月24日	－	－	－							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0	－	－	－							10以下