令和6年度 浸出液原水水質測定結果

採取日		－	－	6月21日	－	－	9月17日							[参考]
結果が得られた日	単位	－	－	7月10日	－	－	10月4日							放流水の基準値
水素イオン濃度(PH)	－	－	－	7.2	－	－	8.7							5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	－	－	5.2	－	－	70							60以下
化学的酸素要求量(COD)	mg／L	－	－	16	－	－	98							90以下
浮遊物質量(SS)	mg／L	－	－	13	－	－	150							60以下
窒素含有量(T-N)	mg／L	－	－	20	－	－	29							120以下
リン含有量(T-P)	mg／L	－	－	0.19	－	－	0.39							16以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－	－	－							5以下
〃 （動植物油脂類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－	－	－							30以下
フェノール類含有量	mg／L	－	－	＜0.025	－	－	－							5以下
銅含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							3以下
亜鉛含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							2以下
溶解性鉄含有量	mg／L	－	－	2.4	－	－	－							10以下
溶解性マンガン含有量	mg／L	－	－	0.2	－	－	－							10以下
クロム含有量	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							2以下
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							15以下
大腸菌群数	個／cm3	－	－	340	－	－	－							3,000以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.003	－	－	－							0.1以下
シアン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							1以下
有機リン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－	－	－							1以下
鉛及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
六価クロム化合物	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							0.5以下
ひ素及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化好物	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－							0.005以下
アルキル水銀化合物	mg／L	－	－	不検出	－	－	－							検出されないこと
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－							0.003以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.3以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－							0.1以下
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－							0.2以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－							0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－							1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.04	－	－	－							0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－							3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.006	－	－	－							0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－							0.02以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.006	－	－	－							0.06以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.003	－	－	－							0.03以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－							0.2以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
セレン及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－	－	－							0.1以下
ほう素及びその化合物	mg／L	－	－	＜1	－	－	－							50以下
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物	mg／L	－	－	18	－	－	－							200以下
1,4-ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.05	－	－	－							0.5以下

採取日		－	－	6月21日	－	－	－							[参考]
結果が得られた日	単位	－	－	7月24日	－	－	－							放流水の基準値
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.038	－	－	－							10以下

※平成19年4月から浸出液原水を清幸園衛生処理場に直接圧送しているため、一般環境への放流は行っていない