

記入例

〇〇年〇〇月〇〇日

蒲郡市消防長 様

届出者（占有者、管理者）

住所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地
株式会社 〇〇〇

氏名 代表取締役 〇〇 〇〇

（電話 0533-〇〇-〇〇〇〇）

立入検査の実
施日を記載

整備改善完了報告書

立入検査、各点検の
いずれかに〇をつ
ける。

立入検査

〇〇年〇〇月〇〇日の 消防用設備等の点検 における不備欠陥事項については、
防火対象物定期点検

別添整備改善記録表に記載のとおり措置しましたので報告

施設名や事業所名
を記載してくださ
い。

防火対象物名称	〇〇〇〇	
整備改善した消防用設備等の名称及び不備欠陥事項	1	避難経路障害となる物品がある。
	2	消火器の標識が設置されていない。
	3	避難器具の標識が設置されていない。
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄
		電子申請の場合は、手元の書類に届出済みとして、保管をしてください。

- 備考 1 ※欄には、記入しないこと。
2 この書類は2部提出してください。

