令和7年度　浸出液原水水質測定結果

採取日		－	－	6月17日	－									［参考］
結果が得られた日	単位	－	－	8月12日	－									放流水の基準値
水素イオン濃度（PH）	－	－	－	7.5	－									5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	－	－	5	－									60以下
化学的酸素要求量（COD）	mg／L	－	－	13	－									90以下
浮遊物質量（SS）	mg／L	－	－	5	－									60以下
窒素含有量（T-N）	mg／L	－	－	22	－									120以下
リン含有量（T-P）	mg／L	－	－	0.14	－									16以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－									5以下
〃（動植物油脂類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－									30以下
フェノール類含有量	mg／L	－	－	＜0.025	－									5以下
銅含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－									3以下
亜鉛含有量	mg／L	－	－	0.02	－									2以下
溶解性鉄含有量	mg／L	－	－	0.6	－									10以下
溶解性マンガン含有量	mg／L	－	－	0.2	－									10以下
クロム含有量	mg／L	－	－	＜0.04	－									2以下
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.1	－									15以下
大腸菌群数	個／cm3	－	－	＜30	－									3,000以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.003	－									0.1以下
シアン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－									1以下
有機リン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－									1以下
鉛及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
六価クロム化合物	mg／L	－	－	＜0.04	－									0.5以下
ひ素及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化好物	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.005以下
アルキル水銀化合物	mg／L	－	－	不検出	－									検出されないこと
PCB(ポリ塩化ビフェニル）	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.003以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.3以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.1以下
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.02	－									0.2以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.004	－									0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.02	－									1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.04	－									0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－									3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.006	－									0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.006	－									0.06以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.003	－									0.03以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.02	－									0.2以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
セレン及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
ほう素及びその化合物	mg／L	－	－	＜1	－									50以下
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物	mg／L	－	－	9	－									200以下
1,4-ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.05	－									0.5以下

採取日		－	－	6月17日	－									［参考］
結果が得られた日	単位	－	－	8月12日	－									放流水の基準値
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.0056	－									10以下

※平成19年4月から浸出液原水を清幸園衛生処理場に直接圧送しているため、一般環境への放流は行っていない