

記入例

様式第 33 (第 62 条の 5 関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)

蒲郡市長		殿		〇〇年〇〇月〇〇日		
届出者		住所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地 (電話〇〇-〇〇〇〇)				
氏名		〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇				
設置者	住所	〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地		電話〇〇-〇〇〇〇		
	氏名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇				
設置場所		〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地				
タンクの呼称又は番号		No. 〇〇				
設置の許可申請年月日		〇〇年 〇〇月 〇〇日				
設置の許可年月日及び許可番号		〇〇年 〇〇月 〇〇日 〇〇蒲消 第 〇〇〇 号				
新基準適合年月日		〇〇年 〇〇月 〇〇日				
貯蔵最大数量		〇, 〇〇〇 k l				
*コーティング	種類	1 ガラスフレークコーティング 2 エポキシ系塗装 ③ タールエポキシ系塗装 4 その他()				
タンク底部外面の腐食防止措置*	外面防食措置	アスファルトサンド・電気防食・その他()				
	雨水浸入防止措置	③ 適 ・ 否				
板厚*	側板	設計板厚	mm	板厚 底板	設計板厚	mm
	直下	最小測定板厚平均値	mm		最小測定板厚平均値	mm
	底板	測定板厚最小値	mm		測定板厚最小値	mm
補修・変形*	補修の適否	③ 適 ・ 否				
	有害な変形の有無	有 ・ ③ 無				
不等沈下*		最大値のタンク直径に対する割合				
支持力・沈下*		平均沈下量 mm/年				
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生				有 ・ ③ 無	
	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令				有 ・ ③ 無	
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反				有 ・ ③ 無	
	保安作業従業者に対する適切な教育訓練*				③ 適 ・ 否	
	保安のための適切な巡視、点検*				③ 適 ・ 否	
※受付欄		備考				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4 とすること。

2 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

3 *印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

4 ※印の欄は、記入しないこと。