

令和7年度 地下水(A地点)水質測定結果

採取日		4月15日	5月20日	6月24日	7月18日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日				基準値
結果が得られた日	単位	5月7日	6月6日	8月12日	8月12日	9月10日	10月6日	11月11日	12月10日	1月6日				
塩化物イオン	mg/L	250	250	230	920	1100	1700	1000	1000	1400				-
電気伝導率	mS/m	120	120	120	410	380	570	370	370	480				-
カドミウム	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-				0.01以下
シアン	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-				検出されないこと
鉛	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-				0.01以下
六価クロム	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-				0.05以下
ひ素	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-				0.01以下
全水銀	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-				0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-				検出されないこと
PCB	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-				検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-				0.02以下
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-				0.002以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-				0.004以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-				0.1以下
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-				0.04以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-				1以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-				0.006以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-				0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-				0.01以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-				0.002以下
チウラム	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-				0.006以下
シマジン	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-				0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-				0.02以下
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-				0.01以下
セレン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-				0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg/L	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-				-
1, 4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-				0.05以下
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-				0.002以下

採取日		-	-	6月17日	-	-	-	-	-	-				基準値
結果が得られた日	単位	-	-	8月12日	-	-	-	-	-	-				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.057	-	-	-	-	-	-				1以下

地下水(B地点)水質測定結果

採取日		4月15日	5月20日	6月24日	7月18日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日					基準値
結果が得られた日	単位	5月7日	6月6日	8月12日	8月12日	9月10日	10月6日	11月11日	12月10日	1月6日					
塩化物イオン	mg/L	190	200	170	180	250	210	200	190	170					-
電気伝導率	mS/m	88	91	83	140	110	96	89	84	79					-
カドミウム	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-					0.01以下
シアン	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-					検出されないこと
鉛	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-					0.01以下
六価クロム	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-					0.05以下
ひ素	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-					0.01以下
全水銀	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-					0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-					検出されないこと
PCB	mg/L	-	-	検出されない	-	-	-	-	-	-					検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-					0.02以下
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-					0.002以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-					0.004以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-					0.1以下
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-					0.04以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-					1以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-					0.006以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-					0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-					0.01以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-					0.002以下
チウラム	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-					0.006以下
シマジン	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-					0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-					0.02以下
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-					0.01以下
セレン	mg/L	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-					0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg/L	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-					-
1, 4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-					0.05以下
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-					0.002以下

採取日		-	-	6月17日	-	-	-	-	-	-					基準値
結果が得られた日	単位	-	-	8月12日	-	-	-	-	-	-					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.056	-	-	-	-	-	-					1以下