

令和8年度 焼却施設における維持管理状況

1系焼却炉

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準等
焼却量	一般廃棄物等	t	0.00	1,210.74	1,570.10	198.24									-
	し尿・下水汚泥	t	0.00	140.03	203.40	17.29									-
	計	t	0.00	1,350.77	1,773.50	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
連続測定	炉内温度	℃	-	883	888	877									≥800
	バグフィルタ入口温度	℃	-	180	180	180									-
	一酸化炭素	ppm	-	5	7	6									≤100
ばいじん除去日	廃熱ボイラ	日	運転日はスートフロアにより、ばいじん除去を実施												-
	減温塔	日	運転日は灰搬出機により、ばいじん除去を実施												-
	バグフィルタ	日	運転日は払い落とし装置により、ばいじん除去を実施												-
排ガス測定	測定日	月日	-	-											-
	結果の得られた日	月日	-	-											-
	ばいじん濃度	g/Nm ³	-	-											0.08
	硫黄酸化物濃度	K値	-	-											8.76
	塩化水素濃度	mg/Nm ³	-	-											700
	窒素酸化物濃度	ppm	-	-											250
	一酸化炭素濃度	ppm	-	-											100
	ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/Nm ³	-	-											5
	全水銀濃度	μg/Nm ³	-	-											50

排ガス測定: 煙突中段で測定を実施。

2系焼却炉

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準等
焼却量	一般廃棄物等	t	1,559.38	792.23	390.79	1,548.78									-
	し尿・下水汚泥	t	218.78	71.91	27.61	198.40									-
	計	t	1,778.16	864.14	418.40	1,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
連続測定	炉内温度	℃	880	875	888	880									≥800
	バグフィルタ入口温度	℃	180	180	179	180									-
	一酸化炭素	ppm	6	6	9	9									≤100
ばいじん除去日	廃熱ボイラ	日	運転日はスートフロアにより、ばいじん除去を実施												-
	減温塔	日	運転日は灰搬出機により、ばいじん除去を実施												-
	バグフィルタ	日	運転日は払い落とし装置により、ばいじん除去を実施												-
排ガス測定	測定日	月日	-	5月13日											-
	結果の得られた日	月日	-	6月8日											-
	ばいじん濃度	g/Nm ³	-	0.002											0.08
	硫酸酸化物濃度	K値	-	<0.01											8.76
	塩化水素濃度	mg/Nm ³	-	8.4											700
	窒素酸化物濃度	ppm	-	65											250
	一酸化炭素濃度	ppm	-	-											100
	ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/Nm ³	-	-											5
	全水銀濃度	μg/Nm ³	-	-											50

排ガス測定: 煙突中段で測定を実施。