令和8年度　地下水（A地点）水質測定結果

採取日		4月21日	5月19日	6月16日	7月21日									基準値
結果が得られた日	単位	5月17日	6月11日	7月6日	7月31日									
塩化物イオン	mg／L	89	1000	940	1200									－
電気伝導率	mS／m	65	350	330	430									－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.0003	－									0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－									0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－									0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0005	－									1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－									0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－									0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－									0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	12.0	14.0									－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.05以下
クロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下

採取日		－	－	6月16日	－									基準値
結果が得られた日	単位	－	－	7月31日	－									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.056	－									1以下

地下水（B地点）水質測定結果

採取日		4月21日	5月19日	6月16日	7月21日									基準値
結果が得られた日	単位	5月17日	6月11日	7月6日	7月31日									
塩化物イオン	mg／L	170	180	170	220									－
電気伝導率	mS／m	78	79	76	95									－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.0003	－									0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－									0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－									0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0005	－									1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－									0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－									0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－									0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	2.0	－									－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－									0.05以下
クロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0002	－									0.002以下

採取日		－	－	6月16日	－									基準値
結果が得られた日	単位	－	－	7月31日	－									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.055	－									1以下