令和8年度　放流水水質測定結果

採取日		4月21日	5月19日	6月16日	7月21日									基準値
結果が得られた日	単位	5月17日	6月11日	7月6日	7月31日									
水素イオン濃度(PH)	－	7.0	7.3	7.2	7.4									5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／L	1.1	3.6	1.3	2									60以下
化学的酸素要求量(COD)	mg／L	5	4.9	3.9	3.5									－
浮遊物質量(SS)	mg／L	1	3	＜1.0	＜1.0									60以下
窒素含有量(T-N)	mg／L	19	20	22	23									120以下
リン含有量(T-P)	mg／L	0.02	0.01	＜0.01	0.01									16以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－									5以下
〃　（動植物油脂類含有量）	mg／L	－	－	＜0.5	－									30以下
フェノール類含有量	mg／L	－	－	＜0.025	－									5以下
銅含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－									3以下
亜鉛含有量	mg／L	－	－	＜0.01	－									2以下
溶解性鉄含有量	mg／L	－	－	＜0.1	－									10以下
溶解性マンガン含有量	mg／L	－	－	＜0.1	－									10以下
クロム含有量	mg／L	－	－	＜0.04	－									2以下
フッ素及びその化合物	mg／L	－	－	0.1	－									15以下
大腸菌群数	個／cm3	－	－	＜30	－									3,000以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.003	－									0.1以下
シアン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－									1以下
有機リン化合物	mg／L	－	－	＜0.1	－									1以下
鉛及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
六価クロム化合物	mg／L	－	－	＜0.04	－									0.5以下
ひ素及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.005以下
アルキル水銀化合物	mg／L	－	－	検出されない	－									検出されないこと
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg／L	－	－	＜0.0005	－									0.003以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.1以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.001	－									0.1以下
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.025	－									0.2以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.004	－									0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.02	－									1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.04	－									0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.001	－									3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.006	－									0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.002	－									0.02以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.006	－									0.06以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.003	－									0.03以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.02	－									0.2以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
セレン及びその化合物	mg／L	－	－	＜0.01	－									0.1以下
ほう素及びその化合物	mg／L	－	－	＜1	－									50以下
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物	mg／L	－	－	11	－									200以下
1,4-ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.05	－									0.5以下

採取日		－	－	6月16日	－									基準値
結果が得られた日	単位	－	－	7月31日	－									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0	－									10以下