

平成30年度 施設の点検

| 点検日 |           | 点検箇所           | 異常の有無  | 必要な措置を講じた年月日とその内容   |
|-----|-----------|----------------|--------|---|
| 4月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 5月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 6月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 7月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>有 | 平成30年7月12日 計装用空気源設備修繕   |
| 8月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>有 | 平成30年8月10日 第2混和槽pH計取替修繕<br>平成30年8月31日 逆洗ポンプ取替修繕<br>平成30年8月31日 No.1揚水ポンプ取替修繕   |
| 9月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 有      | 平成30年9月10日 遮水シート修繕  |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 10月 | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 有<br>無 | 平成30年10月23日 調整池土間コンクリート陥没修繕   |
| 11月 | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>有 | 平成30年11月21日 計量槽反応槽間配管修繕   |
| 12月 | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>有 | 平成30年12月28日 No.2ろ過原水槽液面計取替修繕  |
| 1月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 2月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>無 |   |
| 3月  | 毎週月・水・金曜日 | 擁壁等            | 無      |   |
|     |           | 遮水工            | 無      |   |
|     | 毎週火・金曜日   | 調整池<br>浸出液処理施設 | 無<br>有 | 平成31年3月13日 原水ポンプ操作盤修繕<br>平成31年3月11日 流量計デジタル指示調整計取替修繕<br>平成31年3月26日 スケール分散剤注入ポンプ取替修繕<br>平成31年3月29日 No.2ろ過原水ポンプ取替修繕<br>平成31年3月29日 消泡ポンプ取替修繕<br>平成31年3月29日 第1凝集沈殿槽配管修繕 |