平成26年度　地下水（A地点）水質測定結果

採取日		4月22日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	基準値
結果が得られた日	単位	5月12日	6月9日	7月14日	7月28日	9月3日	10月16日	11月12日	12月3日	1月13日	2月10日	3月3日	3月23日	
塩化物イオン	ms／m	34	28	34	71	33	37	470	370	140	86	33	26	－
電気伝導率	mg／L	50	49	51	49	49	47	217	211	93	74	48	46	－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下

採取日		－	－	6月17日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値
結果が得られた日	単位	－	－	8月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.000069	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下

地下水（B地点）水質測定結果

採取日		4月22日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	基準値
結果が得られた日	単位	5月12日	6月9日	7月14日	7月28日	9月3日	10月16日	11月12日	12月3日	1月13日	2月10日	3月3日	3月23日	
塩化物イオン	ms／m	10	10	11	12	18	18	31	35	39	45	56	53	－
電気伝導率	mg／L	17	17	17	17	18	19	23	25	26	26	28	30	－
カドミウム	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
シアン	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
鉛	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
六価クロム	mg／L	－	－	＜0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
ひ素	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
全水銀	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005以下
アルキル水銀	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
PCB	mg／L	－	－	検出されない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
ジクロロメタン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
四塩化炭素	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
トリクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下
チウラム	mg／L	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006以下
シマジン	mg／L	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003以下
チオベンカルブ	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02以下
ベンゼン	mg／L	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
セレン	mg／L	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01以下
過マンガン酸カリウム	mg／L	－	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4－ジオキサン	mg／L	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002以下

採取日		－	－	6月17日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	基準値
結果が得られた日	単位	－	－	8月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	0.000017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1以下