

平成30年 危険物施設別流出事故発生件数

(件)

流出事故発生総数	403	製造所	33		
		貯蔵所	195	屋外タンク貯蔵所	76
				移動タンク貯蔵所	72
				地下タンク貯蔵所	39
				屋内タンク貯蔵所	4
				屋内貯蔵所	2
				屋外貯蔵所	2
		取扱所	175	一般取扱所	88
				給油取扱所	77
移送取扱所	10				

平成30年 発生原因別流出事故発生件数

(件)

流出事故発生総数	403	人的要因	150	操作確認不十分	58
				維持管理不十分	31
				誤操作	26
				操作未実施	19
				維持管理不十分	16
		物的要因	215	腐食疲労等劣化	130
				破損	35
				故障	18
				施工不良	17
				設計不良	15
		その他の要因	28	交通事故	14
				風水害等	12
				悪戯	2
		不明		8	
調査中		2			