令和2年度　放流水水質測定結果

採取日		4月21日												基準値
結果が得られた日	単位	5月1日												
水素イオン濃度（PH）	－	7.5												5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	＜0.5												60以下
化学的酸素要求量（COD）	mg／L	0.5												－
浮遊物質量（SS）	mg／L	＜1												60以下
窒素含有量（T-N）	mg／L	15												120以下
リン含有量（T-P）	mg／L	＜0.01												16以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg／L	－												5以下
〃　（動植物油脂類含有量）	mg／L	－												30以下
フェノール類含有量	mg／L	－												5以下
銅含有量	mg／L	－												3以下
亜鉛含有量	mg／L	－												2以下
溶解性鉄含有量	mg／L	－												10以下
溶解性マンガン含有量	mg／L	－												10以下
クロム含有量	mg／L	－												2以下
フッ素及びその化合物	mg／L	－												8以下
大腸菌群数	個／cm3	－												3,000以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	－												0.03以下
シアン化合物	mg／L	－												1以下
有機リン化合物	mg／L	－												1以下
鉛及びその化合物	mg／L	－												0.1以下
六価クロム化合物	mg／L	－												0.5以下
ひ素及びその化合物	mg／L	－												0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	－												0.005以下
アルキル水銀化合物	mg／L	－												検出されないこと
PCB(ポリ塩化ビフェニル）	mg／L	－												0.003以下
トリクロロエチレン	mg／L	－												0.1以下
テトラクロロエチレン	mg／L	－												0.1以下
ジクロロメタン	mg／L	－												0.2以下
四塩化炭素	mg／L	－												0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg／L	－												0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	－												1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	－												0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	－												3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	－												0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	－												0.02以下
チウラム	mg／L	－												0.06以下
シマジン	mg／L	－												0.03以下
チオベンカルブ	mg／L	－												0.2以下
ベンゼン	mg／L	－												0.1以下
セレン及びその化合物	mg／L	－												0.1以下
ほう素及びその化合物	mg／L	－												10以下
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物	mg／L	－												100以下
1,4-ジオキサン	mg／L	－												0.5以下

採取日		－												基準値
結果が得られた日	単位	－												
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－												10以下