

令和4年 危険物施設火災事故発生件数

(件)

火災事故発生件数	226	製造所	29		
		貯蔵所	13	屋内貯蔵所	2
				屋外タンク貯蔵所	4
				屋内タンク貯蔵所	0
				地下タンク貯蔵所	0
				簡易タンク貯蔵所	0
				移動タンク貯蔵所	6
				屋外貯蔵所	1
		取扱所	184	給油取扱所	31
				第一種販売取扱所	0
				第二種販売取扱所	0
				移送取扱所	1
				一般取扱所	152

令和4年 発生原因別火災事故発生件数

(件)

火災事故発生総数	226	人的要因	117	操作確認不十分	26
				維持管理不十分	47
				操作未実施	18
				誤操作	18
				監視不十分	8
		物的要因	82	腐食疲労等劣化	23
				設計不良	18
				施工不良	14
				破損	9
				故障	18
		その他の要因	8	類焼	8
				放火等	0
				風水害等	0
				交通事故	0
		不明			16
調査中			3		

令和4年 着火原因別火災事故発生件数

(件)

火災事故発生総数	226	静電気火花	38
		過熱着火	24
		高温表面熱	42
		裸火	11
		溶接・溶断等火花	10
		自然発熱	7
		電気火花	18
		摩擦熱	11
		化学反応熱	12
		衝撃火花	9
		放射熱	2
		その他	19
		不明	16
		調査中	7