

令和4年 危険物施設流出事故発生件数

(件)

流出事故発生件数	415	製造所	46		
		貯蔵所	176	屋内貯蔵所	0
				屋外タンク貯蔵所	78
				屋内タンク貯蔵所	7
				地下タンク貯蔵所	36
				簡易タンク貯蔵所	0
				移動タンク貯蔵所	55
				屋外貯蔵所	0
		取扱所	193	給油取扱所	63
				第一種販売取扱所	0
				第二種販売取扱所	0
				移送取扱所	9
一般取扱所	121				

令和4年 発生原因別流出事故発生件数

(件)

流出事故発生総数	415	人的要因	138	操作確認不十分	57
				誤操作	29
				監視不十分	21
				操作未実施	16
				維持管理不十分	15
		物的要因	232	腐食疲労等劣化	127
				破損	46
				故障	24
				施工不良	20
				設計不良	15
		その他の要因	32	交通事故	15
				風水害等	17
		不明		8	
		調査中		5	