

令和5年度 施設の点検

点検日	点検箇所	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
4月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
5月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	有	R5.5.17 一色処分場No.2圧送ポンプ仮設配管取替修繕
	浸出液処理施設	無	
6月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	有	R5.6.18 一色処分場No.1原水ポンプ取替修繕
	浸出液処理施設	無	
7月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
8月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
9月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
10月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
11月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
12月 毎週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
1月 每週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
2月 每週月～金曜日	擁壁等	無	
	遮水工	無	
	調整槽	無	
	浸出液処理施設	無	
3月	擁壁等		
	遮水工		
	調整槽		
	浸出液処理施設		

※平成19年4月から浸出液原水を清幸園衛生処理場に直接圧送しているため、浸出液処理施設は使用していない。